

令和4年6月27日

入札参加者 各位

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合  
ケーブルテレビ事業課長

## 質 問 回 答 書

下記工事の工事設計図書等に関して提出された質問に対する回答は下記のとおりです。

### 記

- 1 番 号 第 6 号
- 2 工 事 名 I-TOWN周辺放送通信設備環境整備工事
- 3 工事場所 黒部市、入善町 地内
- 4 質問事項

項 目	質 問 内 容	回 答
積算書 2. 工事費 及び 伝送路概略図	工事費伝送路設備に、光ケーブル引き込み工事（管路通線）とありますが、伝送路概略図の引込柱から各棟までが管路との認識でよろしいでしょうか。また、管路は別工事で施工済みとの認識で良いでしょうか。	概略図のとおり、引込柱から各棟までは管路の配線となります。 また、管路は別工事で施工済みであり、本工事には含まれません。
積算書 2. 工事費	工事費伝送路設備に、NW設定変更費とありますが、設定変更する対象機器をお知らせ願います。	各センチ既存のスイッチ及び通信制御サーバが対象となります。
発注仕様書 第4章 機器 仕様書 及び 積算書	発注仕様書 第4章機器仕様に型名の記載がありますが、同等品との解釈で良いでしょうか。	仕様書のとおりです。 指定の型式機器を納品してください。
発注仕様書 第4章 機器 仕様書	既存の加入者管理システムとの連携した設定・調整につきまして、詳細をお教え願えますでしょうか。	詳細につきましては、落札後にお知らせします。